

Карта заказа Бреслер-0117.080.2.38 *

На 2 шкафа (панели) определения поврежденного фидера

Объект установки ПС «Светлая» 110/10/6, Чувашэнерго ул. Энергетиков д. 1

(наименования подстанции и энергосистемы; адрес)

1. Данные о подстанции**:

СШ	Кол-во фидеров	ТТНП			СШ	Кол-во фидеров	ТТНП		
		Номера фидеров	Тип ТТНП	Ктр			Номера фидеров	Тип ТТНП	Ктр
I	8	1-8	ТЗЛМ	25	III	17	1-17	ТЗЛР	25
II	24	1-24	ТЗЛР	25	IV	16	1-8	ТЗЛР	25
							9-16	ТЗЛМ	25

Варианты параллельной работы секций: 1-2, 3-4

2. Напряжение оперативного питания шкафа (панели): ≈220В (=220В, =110В, ≈220В)

3. Разбивка по шкафам (панелям): I-ый шкаф (панель) – ОПФ СШ №№: 1, 2; II-ой шкаф (панель) – ОПФ СШ №№: 3, 4.

4. Конструктив:

- Шкаф (2200x800x600мм, кабельный ввод снизу, двустороннего обслуживания, передняя дверь металлическая с окном в области терминалов)

- Панель (2400x800x600мм, двустороннего обслуживания)

- Другое конструктивное исполнение (**по согласованию**): шкаф навесной 1000x600x400 мм, кабельный ввод снизу

5.

Дополнительные оборудования и услуги		да	нет
1	Шеф-наладка на объекте представителями предприятия-изготовителя	да	нет
2	Переносной прибор контроля настройки ДГР и изоляции Бреслер-0107.065		нет
3	Функция осциллографирования фазных напряжений сети	да	
4			

6. **Предприятие-изготовитель:** ООО «НПП Бреслер», 428018, г.Чебоксары, ул.Афанасьева, д.13. Тел./факс (8352) 45-91-91, 45-95-96.

www.bresler.ru, info@bresler.ru Технические вопросы: vladimir.petrov@bresler.ru

7. **Заказчик:** ОАО Чувашэнерго Чувашэнерго ул. Энергетиков д. 1

7. **Карту заказа подготовил:** директор Иванов И.И.

Должность

Подпись

Ф.И.О.

Тел., Факс, E-mail

* Бреслер-01X7.080.Y.ZZ: X-исполнение (1-шкаф, 2-панель); Y-количество секций; ZZ-количество фидеров (06, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78).

** Карту заказа необходимо комплектовать главной электрической схемой подстанции.