Карта заказа Бреслер-0117.080.4.76

шкафа (панели) определения поврежденного фидера

Объект установки *ПС «Светлая» 110/10/6, Чувашэнерго ул. Энергетиков д. 1*

(наименования подстанции и энергосистемы; адрес)

1. Данные о подстанции:**

СШ	Кол-во фидеров	ТТНП			СШ	Кол-во фидеров	ТТНП		
		Номера фидеров	Тип ТТНП	Ктр			Номера фидеров	Тип ТТНП	Ктр
I	*11*	*1-11*	*ТЗЛМ*	*25*	III	*17*	*1-17*	*ТЗЛР*	*25*
II	*24*	*1-24*	*ТЗЛМ*	*25*	IV	*16*	*1-8*	*ТЗЛМ*	*25*
							9-16	*ТЗЛР*	*25*

Варианты параллельной работы секций: *1-2, 3-4*

2. Напряжение оперативного питания шкафа (панели): *≈220В* (=220В, =110В, ≈220В)

3. Разбивка по шкафам (панелям): I-ый шкаф (панель) – ОПФ СШ №№: *1, 2, 3, 4*; II-ой шкаф (панель) – ОПФ СШ №№: ____.

4. Конструктив:

☑ - Шкаф (2200x800x600мм, кабельный ввод снизу, двустороннего обслуживания, передняя дверь металлическая с окном в области терминалов)

☐ - Панель (2400x800x600мм, двустороннего обслуживания)

☐ - *Другое конструктивное исполнение **(по согласованию)***: _____

5.

	Дополнительные оборудования и услуги	да	нет
1	Шеф-наладка на объекте представителями предприятия-изготовителя	*да*	
2	Переносной прибор контроля настройки ДГР и изоляции Бреслер-0107.065		*нет*
3	Функция осциллографирования фазных напряжений сети	*да*	
4			

6. Предприятие-изготовитель: ООО «НПП Бреслер», 428018, г.Чебоксары, ул.Афанасьева, д.13. Тел./факс (8352) 45-91-91, 45-95-96. www.bresler.ru, info@bresler.ru Технические вопросы: vladimir.petrov@bresler.ru

7. Заказчик: *ОАО Чувашэнерго Чувашэнерго ул. Энергетиков д. 1*

7. Карту заказа подготовил: *директор* *&;* *Иванов И.И.* _____

Должность Подпись Ф.И.О. Тел., Факс, E-mail

* Бреслер-01X7.080.Y.ZZ: X-исполнение (1-шкаф, 2-панель); Y-количество секций; ZZ-количество фидеров (06, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78).

** Карту заказа необходимо комплектовать главной электрической схемой подстанции.