

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин

«18» октября 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ПЗ – 78/21

Срок действия с 18.10.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 29.07.2026 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Устройства противоаварийной автоматики (терминалы и шкафы на базе терминалов) серии «Бреслер-01X7.4XX» производства ООО «НПП Бреслер» по ТУ 3433-006-71026440-05 (с Изменениями №10) и ТУ 3433-007-71026440-2014 (с Изменениями №1). Версия ПО: 3.4.8

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПП Бреслер»
(ООО «НПП Бреслер»)

Юридический адрес: 428018, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, дом 13

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПП Бреслер»
(ООО «НПП Бреслер»)

Фактический адрес: 428034, г. Чебоксары, Ядринское шоссе, дом 4в

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» в качестве устройств ПА с функциями АЛАР ФССС, АЛАР ФЦК, АЛАР ФКТ, АОПН, АРПМ, АОПО, АОСЧ, АОСН, ФТКЗ, АРКЗ, САОН, КПр, Фол, Фот, ФодЛ, ФодТ, ФосШ, Фсм