

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «ФИЦ»



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»



ПРОТОКОЛ № ПП-91/20 от 28.12.2020 г.

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
от 15.08.2019 № ПЗ-39/19

Срок действия с 28.12.2020 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 28.12.2025 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Регистраторы аварийных событий «Бреслер-01Х7.01Х»

- терминалы РАС «Бреслер-0107.010», «Бреслер-0107.011» по ТУ 3433-006-71026440-05 (с изменениями 10 от 11.01.2019);
- шкафы РАС «Бреслер-0117.010» по ТУ 3433-007-71026440-2014 (с изменением 1 от 03.12.2019);

Версия программного обеспечения: 3.4.8

Климатическое исполнение: УХЛ4; УХЛ3.1

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПП Бреслер»
(ООО «НПП Бреслер»)

Почтовый адрес: 428034, г. Чебоксары, Ядринское шоссе, дом 4В

Юридический адрес: 428000, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, дом 13

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПП Бреслер»
(ООО «НПП Бреслер»)

Почтовый адрес: 428034, г. Чебоксары, Ядринское шоссе, дом 4В

Юридический адрес: 428000, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, дом 13

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения
без разрешения ПАО «Россети»

Наименование функциональных показателей	Требования нормативных документов	Результаты испытаний и проверок	Заключение
	требований или их этапы (в соответствии с Распоряжением 282 р)		

5.4. В ходе продления выявлено:

5.4.1. Приказом ПАО «Россети» от 28.08.2020 № 391 утверждена Методика проведения проверки цифрового оборудования и систем на соответствие требованиям безопасности информации, в том числе проведения проверки качества технических средств защиты информации в электросетевом комплексе. Оценка соответствия цифрового оборудования и систем требованиям безопасности информации проводится в рамках процедуры, регламентированной указанной Методикой.

При проведении работ по аттестации оценка соответствия требованиям безопасности информации не проводилась.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

6.1. На основании результатов рассмотрения представленной документации **продлить** срок действия ЗАК №ПЗ-39/19 от 15.08.2019 на Оборудование «Регистраторы аварийных событий (РАС) «Бреслер-01Х7.01Х»:

– терминалы РАС «Бреслер-0107.010», «Бреслер-0107.011» по ТУ 3433-006-71026440-05 (с изменениями 10 от 11.01.2019);


– шкафы РАС «Бреслер-0117.010» по ТУ 3433-007-71026440-2014 (с изменением 1 от 03.12.2019);

Версия программного обеспечения: 3.4.8;

Климатическое исполнение: УХЛ4; УХЛ3.1», -
производства ООО «НПП Бреслер».

6.2. ООО «НПП Бреслер» обеспечить подачу заявки на проведение очередной плановой проверки производства в сроки, установленные Порядком проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

Главный эксперт Департамента
аттестации оборудования АО «ФИЦ»

 С.В. Петровичев