Сертификат МЭК 61850

№ 0090-0461

Заявитель:
ООО «НПП Бреслер»
428000, Чувашская Республика - Чувашия,
г. Чебоксары, ш. Ядринское, зд. 4Г

На SV-подписчик:
Микропроцессорный терминал Бреслер-0107.532
(Типопредставитель Бреслер-0107.XXX)
Терминал релейной защиты
ПО: 3.4.8
З/Н 7718/5320103
SV - подписка F4000S1I4U4, F12800S8I4U4 (9-2 LE)
F4800S2I1U0, F4800S2I3U0,
F4800S2I0U1, F4800S2I0U3,
F14400S6I1U0, F14400S6I3U0,
F14400S6I0U1, F14400S6I0U3

Выдано организацией: **АО «Россети Управление имуществом»**

У SV-подписчика не выявлено несоответствий:

МЭК 61850 Ред. 2 частям 6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 9-2 и МЭК 61869 редакция 1 часть 9

Сети и системы связи на подстанциях

СТО 56947007 - 25.040.30.309-2020

Корпоративный профиль МЭК 61850

Испытания на соответствие были выполнены в соответствии с МЭК 61850-10, Программой и методикам испытаний на соответствие Корпоративному профилю МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС» (SV - подписка) Устройства ЦПС, обрабатывающие выборочные значения (SV) Редакция № 1.9 и с инструкциями о соответствии реализации протокола и в продукте «Заявление о соответствии реализации протокола МЭК 61850 в устройстве Бреслер-0107.532 от 01.10.2025» и дополнительной информацией для тестирования: «Дополнительная информация о реализации протокола для тестирования (PIXIT) МЭК 61850 в устройстве Бреслер-0107.532 от 01.10.2025».
Следующие блоки соответствия МЭК 61850 были протестированы с положительным результатом (количество применимых и выполненных тестов/общее количество тестов):

11b Sampled Values subscribe (29/29)	

Настоящий Сертификат содержит краткое описание результатов испытаний, проведенных в АО «Россети Управление имуществом» в РФ с помощью PETOM 61850 и Wireshark 4.6.0. Этот документ был выпущен только в информационных целях, а оригинал бумажной копии протокола АО «Россети Управление имуществом»: 090/ЦКИ/461-2025 будет иметь преимущественную силу.
Испытание проводилось на одном образце продукта, указанном выше, и было передано в АО «Россети Управление имуществом» от ООО «НПП Бреслер». Производственный процесс изготовителя не оценивался. Этот сертификат не подразумевает, что АО «Россети Управление имуществом» сертифицировало или одобрило любой продукт, кроме протестированного образца.

Санкт-Петербург, 23.12.2025

А.В. Петров
Руководитель ИЛЦС

М.Д. Ильин
Начальник ЦКИ

Применимые тесты согласно Программе и методикам испытаний на соответствие Корпоративному профилю МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС» (SV- подписка) Устройства ЦПС, обрабатывающие выборочные значения (SV) Редакция № 1.9:

Блок соответствия	Обязательные	Условные
11b: Sampled Values subscribe	CpSVs1, CpSVs2, CpSVs3, CpSVs4, CpSVs5, CpSVs6, CpSVs7, CpSVs8, CpSVs9, CpSVs10, CpSVs11, CpSVs12, CpSVs13, CpSVs14, CpSVs15, CpSvs17, CpSVs18, CpSVsN1, CpSVsN2, CpSVsN3, CpSVsN4, CpSVsN5, CpSVsN6, CpSVsN7, CpSVsN8, CpSvsR2	CpSVs16, CpSVsBck, CpSvsR1