

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин
июня 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № 13 – 85/22

Срок действия с 07.06.2022 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 07.06.2027 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Реакторы дугогасящие с конденсаторным регулированием типа РДСК и АДСК, мощностью 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 630, 800 кВА, классов напряжения 6 и 10 кВ, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 4, изготавливаемые по ТУ 3411-039-71026440-2013 (изм. 4 от 03.08.2020)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПП Бреслер» (ООО «НПП Бреслер»), 428034, г. Чебоксары, Ядринское шоссе, 4в

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПП Бреслер» (ООО «НПП Бреслер»), 428034, г. Чебоксары, Ядринское шоссе, 4в

СООТВЕТСТВУЕТ

Техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» с автоматикой управления дугогасящими реакторами «Бреслер-01Х7.06Х», или другими устройствами, аттестованными в установленном порядке