Сертификат МЭК 61850

№ 0091-0461

Заявитель:
ООО «НПП Бреслер»
428000, Чувашская Республика - Чувашия,
г. Чебоксары, ш. Ядринское, зд. 4Г

На SV-публикатор:
Микропроцессорный терминал Бреслер-0107.200
(Типопредставитель Бреслер-0107.XXX)
Терминал РЗА с функцией ПАС
З/Н 7064/2002886
версия ПО: 3.4.8

Выдано организацией: АО «Россети Управление имуществом»

У SV- публикатора не выявлено несоответствий:

МЭК 61850 Ред. 2 частям 6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 9-2 и
МЭК 61869 редакция 1 часть 9
Сети и системы связи на подстанциях
СТО 56947007 - 25.040.30.309-2020
Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»

Испытания на соответствие были выполнены в соответствии с МЭК 61850-10, Программе и методикам испытаний на соответствие Корпоративному профилю МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС» (SV - публикация) Устройства ЦПС, формирующие выборочные значения (SV) Редакция № 1.0 и с инструкциями о соответствии реализации протокола и в продукте: «Заявление о соответствии реализации протокола МЭК 61850 в устройстве Бреслер-0107.200 от 01.10.2025», «Заявление о соответствии реализации модели данных МЭК-61850 в устройстве Бреслер-0107.200 от 01.10.2025», «Заявление о соответствии техническим вопросам (TICS) по МЭК-61850 в устройстве Бреслер-0107.200 от 01.10.2025» и дополнительной информацией для тестирования: «Дополнительная информация о реализации протокола для тестирования (PIXIT) МЭК 61850 в устройстве Бреслер-0107.200 от 01.10.2025»

Следующие блоки соответствия МЭК 61850 были протестированы с положительным результатом (количество применимых и выполненных тестов/общее количество тестов):

11a Sampled Values publish (27/28)	

Настоящий Сертификат содержит краткое описание результатов испытаний, проведенных в АО «Россети Управление имуществом» в РФ с помощью Omicron CMC256plus и Wireshark 4.6.0. Этот документ был выпущен только в информационных целях, а оригинал бумажной копии протокола АО «Россети Управление имуществом»: 091/ЦКИ/461-2025 будет иметь преимущественную силу.

Испытание проводилось на одном образце продукта, указанном выше, и было передано в АО «Россети Управление имуществом» от ООО «НПП Бреслер». Производственный процесс изготовителя не оценивался. Этот сертификат не подразумевает, что АО «Россети Управление имуществом» сертифицировало или одобрило любой продукт, кроме протестированного образца.

Санкт-Петербург, 23.12.2025

А.В. Петров
Руководитель ИЛЦС

М.Д. Ильин
Начальник ЦКИ

АО «Россети Управление имуществом»
197350, г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 56, стр. 1
Тел./факс +7 (495) 926-35-05
61850lab@nicees.ru

Применимые тесты согласно Программе и методикам испытаний на соответствие Корпоративному профилю МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС» (SV - публикация) Устройства ЦПС, формирующие выборочные значения (SV) Редакция № 1.0:

Блок соответствия	Обязательные	Условные
11b: Sampled Values publish	svSvp1, svSvp2, svSvp3, svSvp6, svSvp10, svSvp11, svSvp12, svSvp13, svSvp14, svSvp15, svSvp16, svSvp18, svSvp19, svSvp31, svSvp32, svSvp33, svSvp34, svSvp35	svSvcb1, svSvcb2, svSvcb3, svSvcb4, svSvcb5, svSvcb6, svSvcb7, svSvp4, svSvp8

Поддерживаемые варианты согласно МЭК 61869-9 Редакция 1:
F4000S1I4U4, F12800S8I4U4 (9-2LE)
F4800S2I1U0, F4800S2I3U0, F4800S2I0U1, F4800S2I0U3, F14400S6I1U0, F14400S6I3U0, F14400S6I0U1, F14400S6I0U3
(Корпоративный профиль МЭК 61850)